
SvO Samenvatting van Onderzoek

NL20Bu-Ht-S


Kozijn


Deur

weekamp deuren

Basisgegevens	Resultaat	56 min.
	Rapportnummer	Peutz Y2872-3-RA-002
	Land	NL
	Binnen-/buitendeur	Bu
	Hout/stalen kozijn	Hout
	Opdek/Stomp	Stomp (met kadersponning 15 mm)
Rapportgegevens	Getest volgens norm	EN 1634-1
Deurgegevens	Tekening deurblad	1639-24
	Afmeting deur (DxBxH)	950 x 2150 x 54 mm (Max. afmeting 1093 x 2473 mm)
	Naar- van het vuur af draaiend	Beide
	Afmeting glasopening	Geen
	Gewicht	63 kg
	Toplaag (fineer/kunststof/verf)	Tricoya 7 mm onbehandeld
	Materialen	PHW randhout AMF vulling Stabitherm
	Glaslatten	N.V.T.
	Tochtwering	Brandvertragend kader Deventer SV 715*BS*
	Brandw. voorzieningen	Ja (opschuimende strip rondom deurblad)
Kozijngegevens	Tekening kozijn	QC5326
	Inmetsel/Montage	Montage
	Bovenlicht/zijlicht/kalf/sp.stuk	Geen
	Sponningafmeting (HxD)	17x51 mm
	Materiaal	Vuren
	Houtzwaarte c.q. staaldikte	59x114 min. 450 kg/m3
	Brandw. voorzieningen	Nee
Wandgegevens	Metal stud / gasbeton / gips	Cellenbeton 100 mm klasse G4/600
	Brandw. voorzieningen	Nee
Hang- en sluitwerk	Slottype	Nemef 4139/27
	Sluitkom(men)	Nemef VS5002
	Sluitplaat	Nemef VS5002
	Scharnieren	3x renovatiescharnier 89x102
	Brandw. voorzieningen	Ja, achter scharnieren en naast slotkasten
	Beslag	Aluminium
	Deurnaald (+ evt. kantschuiven)	Geen
	Valdorpel	Ellenmatic Soundproof
	Deurdranger	Geze TS4000/TS5000EFS
Glasgegevens	Type	N.V.T.
Uitbreidingen van toepassing	• Ander merk slot toegestaan • Meerpuntsluiting toegestaan • Alle materialen mogen vervangen worden door materialen met een grotere volumieke massa	