

## SvO Samenvatting van Onderzoek

# NL21Bu-Ht-S



Kozijn



Deur

weekamp deuren

| | | |
|---|---|---|
| **Basisgegevens** | Resultaat | 39 min. |
| | Rapportnummer | Peutz Y2872-3-RA-002 |
| | Land | NL |
| | Binnen-/buitendeur | Bu |
| | Hout/stalen kozijn | Hout |
| | Opdek/Stomp | Stomp (met kadersponning 15 mm) |
| **Rapportgegevens** | Getest volgens norm | EN 1634-1 |
| **Deurgegevens** | Tekening deurblad | 1638-24 |
| | Afmeting deur (DxBxH) | 1050 x 2400 x 54 mm (Max. afmeting 1208 x 2760 mm) |
| | Naar- van het vuur af draaiend | Beide |
| | Afmeting glasopening | 650 x 1350 mm |
| | Gewicht | 93 kg |
| | Toplaag (fineer/kunststof/verf) | Tricoya 7 mm onbehandeld |
| | Materialen | PHW randhout<br>AMF vulling<br>Stabitherm |
| | Glaslatten | Meranti voorgeboord h.o.h. 150 mm |
| | Sponningafmeting (HxD) | 18 x 40 mm |
| | Tochtwering | Brandvertragend kader Deventer SV 715*BS* |
| | Brandw. voorzieningen | Ja (opschuimende strip rondom deurblad) |
| **Kozijngegevens** | Tekening kozijn | QC5325 |
| | Inmetsel/Montage | Montage |
| | Bovenlicht/zijlicht/kalf/sp.stuk | Met of zonder zijlicht (tussenstijl 90 mm)<br>dagmaat max. 860 mm |
| | Sponningafmeting (HxD) | 17 x 51 mm |
| | Materiaal | Meranti / onderdorpel DTS |
| | Houtzwaarte c.q. staaldikte | 59x114 (tussenstijl/dorpel 90x114),<br>soortelijk gewicht min. 500 kg/m$^3$ |
| | Brandw. voorzieningen | Nee |
| **Wandgegevens** | Metal stud / gasbeton / gips | Cellenbeton 100 mm klasse G4/600 |
| | Brandw. voorzieningen | Nee |
| **Hang- en sluitwerk** | Slottype | HMB 500305 Motortronic |
| | Sluitkom(men) | HMB 706100 |
| | Sluitplaat | Niet vermeld |
| | Scharnieren | 3x glij-/kogellagerscharnier 3,5x3,5” |
| | Brandw. voorzieningen | Ja, achter en naast scharnieren en slotkasten |
| | Beslag | Aluminium |
| | Deurnaald (+ evt. kantschuiven) | Geen |
| | Valdorpel | Geen |
| | Deurdranger | Geze TS4000/TS5000EFS |
| **Glasgegevens** | Type | AGC 33.4-15-Pyrobelite 9EG EW30 |
| **Uitbreidingen van toepassing** | • Ander merk en type meerpuntssluiting toegestaan<br>• Enkelvoudig slot toegestaan<br>• Kleinere glasopening toegestaan<br>• Alle materialen mogen vervangen worden door materialen met een grotere volumieke massa<br>• Kabeldoorvoer (horizontaal) en overbrenging toegestaan | |